



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(РОСТЕХНАДЗОР)**

**НИЖНЕ-ВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

400074, Волгоград, ул. Огарева, д. 15. Телефон: (8442) 94-58-58 , Факс: (8442) 94-14-14  
E-mail: [office@nvol.gosnadzor.ru](mailto:office@nvol.gosnadzor.ru), <http://www.nvol.gosnadzor.ru>

г. Волгоград

08 февраля 2019г.  
12-00 час

**АКТ ПРОВЕРКИ № 116/15-рп/А(Э)**

органом государственного контроля (надзора) юридического лица

**По адресу/адресам:** 400059, г. Волгоград, ул. 64-й Армии, д. 63

**На основании:** Распоряжения заместителя руководителя Нижне – Волжского управления Ростехнадзора Е.Г. Васильева от 22.01.2019г. №116/15-рп «О проведении плановой выездной проверки в отношении Муниципального образовательного учреждения «Гимназия №10 Кировского района Волгограда»

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

Муниципального образовательного учреждения «Гимназия №10 Кировского района Волгограда», ИНН 3447012435, ОГРН 1023404291602

(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки: с 28.01.2019 по 08.02.2019г.

“ 00 ” 00 20 17 г. с 00- час. 00 мин. до 00- час. 00 мин. Продолжительность  
“ 00 ” 00 20 17 г. с 00- час. 00 мин. до 00- час. 00 мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)


Общая продолжительность проверки: 10 рабочих дней / рабочих часов

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Нижне-Волжским управлением Ростехнадзора

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о  
проведении проверки ознакомлен:

Директор Муниципального образовательного учреждения «Гимназия №10  
Кировского района Волгограда», И.В. Полусмакова 22.01.2019г. 

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения  
проверки:

Не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Слюсаренко А.Н. – государственный  
инспектор Отдела государственного энергетического надзора и надзора за  
гидротехническими сооружениями по Волгоградской области Нижне-Волжского  
управления Ростехнадзора

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее — при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: И.В. Полусмакова – Директор  
Муниципального образовательного учреждения «Гимназия №10 Кировского района  
Волгограда»

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено:

Муниципальное образовательное учреждение «Гимназия №10 Кировского района Волгограда», ИНН 3447012435, ОГРН 1023404291602 согласно свидетельства о государственной регистрации права №34 АБ 283390 на праве оперативного управления имеет здание общей площадью 5424,5 кв. м

Согласно представленной справки по затратам энергетических ресурсов муниципальное образовательное учреждение «Гимназия №10 Кировского района Волгограда», ИНН 3447012435, ОГРН 1023404291602 в 2018 году потребило энергетических ресурсов на сумму 2 523 700 рублей. В соответствии со ст. 16 Федерального закона № 261 от 23.11.2009г. "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации муниципальное образовательное учреждение «Гимназия №10 Кировского района Волгограда» подала декларацию о потреблении за 2018г энергетических ресурсов 25.01.2019г.

Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности  
Муниципальное образовательное учреждение «Гимназия №10 Кировского района  
Волгограда» на 2018-2022 утверждена директором №617 от 29.12.2017г И.В.  
Полусмаковой.

Ответственным за проведение мероприятий по энергосбережению и  
повышению энергетической эффективности назначен директор муниципального  
образовательного учреждения «Гимназия №10 Кировского района Волгограда»  
Полусмакова И.В. по приказу от 01.10.2018г. №546

выявлены нарушения обязательных требований или требований,  
установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений  
(нормативных) правовых актов): \_\_\_\_\_

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)


выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале  
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности,  
обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых  
актов) \_\_\_\_\_

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного  
контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов  
выданных предписаний): \_\_\_\_\_

нарушений не выявлено \_\_\_\_\_

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального  
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора),

органами государственного контроля внесена (заполняется при проведении  
выездной проверки):  
**№ 52** по экологическому, технологическому  
и атомному надзору  
А.Н. Слюсаренко  
(подпись проверяющего)  
08.02.18

  
Полусмакова И.В.  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального  
предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,  
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами  
муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной  
проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального  
предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

**Подписи лиц, проводивших проверку:**

Государственный инспектор

Отдела государственного энергетического надзора

и надзора за гидротехническими сооружениями

по Волгоградской области

№ 52  
Государственный инспектор  
Нижне-Волжского управления  
Федеральной службы  
по экологическому, технологическому  
и атомному надзору  
08.02.19


А.Н. Слюсаренко

С актом проверки ознакомлен, копию акта получил:

муниципального образовательного учреждения  
района Волгограда»

«Гимназия №10 Кировского  
Полусмакова И.В.

« 08 » февраля 2019г.

  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного должностного  
лица (лиц), проводивших проверку)