



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(РОСТЕХНАДЗОР)**

**НИЖНЕ-ВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

400074, Волгоград, ул. Огарева, д. 15. Телефон: (8442) 94-58-58 , Факс: (8442) 94-14-14  
E-mail: [office@nvol.gosnadzor.ru](mailto:office@nvol.gosnadzor.ru), <http://www.nvol.gosnadzor.ru>

г. Волгоград

13 марта 2019г.

15-00 час

**АКТ ПРОВЕРКИ № 353/15-рп/А(Э)**

органом государственного контроля (надзора) юридического лица

**По адресу/адресам:** 400079, г. Волгоград, ул. 64-й Армии, д. 63

**На основании:** Распоряжения заместителя руководителя Нижне – Волжского управления Ростехнадзора Е.Г. Васильева от 25.02.2019г. №353/15-рп «О проведении внеплановой выездной проверки»

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:

Муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия №10 Кировского района Волгограда» ИНН 3447012435 (далее МОУ Гимназия №10).

(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки: с 27.02.2019 по 13.03.2019

Общая продолжительность проверки: 10 рабочих дней

(рабочих дней/часов)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:

Директор МОУ Гимназия №10 Полусмакова Ирина Васильевна  
25.02.2019г. ✓

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

Не требуется

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

### Лицо (а), проводившие проверку:

Слюсаренко А.Н. – государственный инспектор Отдела государственного энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями по Волгоградской области Нижне-Волжского управления Ростехнадзора.

### При проведении проверки присутствовали:

Директор МОУ Гимназия №10 Полусмакова Ирина Васильевна

Электроснабжение электроустановок МОУ Гимназия №10 осуществляется на основании договора купли-продажи электрической энергии №50105112/19 общая мощность электроустановок МОУ Гимназия №10 составляет 124 кВт, электроснабжение осуществляется по второй категории надёжности электроснабжения.

### В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами: **выявлены**

(с указанием характера нарушений, лиц, допустивших нарушения)

№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ требования которого нарушено или (и) не соблюдено	Лица, допустившие нарушения
1	2	3	4
1.	Лицо ответственное за электрохозяйство, не прошло очередную проверку знаний	п. 1.2.7, п. 1.4.28. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.	Должностное – Директор МОУ Гимназия №10 Полусмаков И.В. юридическое лицо МОУ Гимназия №10
2.	Отсутствует однолинейная исполнительная схема МОУ Гимназия №10, утверждённая лицом ответственным за электрохозяйство	п. 1.2.6. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.	Должностное – Директор МОУ Гимназия №10 Полусмаков И.В. юридическое лицо МОУ Гимназия №10
3.	Отсутствует паспорт заземляющего устройства МОУ Гимназия №10»	п. 2.7.15. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв.	Должностное – Директор МОУ Гимназия №10 Полусмаков И.В. юридическое

		Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.	лицо МОУ Гимназия №10
4.	Отсутствует график визуального осмотра видимой части заземляющего устройства (не реже одного раза в 6 месяцев), утверждённый ответственным за электрохозяйство или работником, им уполномоченным	п. 2.7.9. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.	Должностное – Директор МОУ Гимназия №10 Полусмаков И.Ва юридическое лицо МОУ Гимназия №10
5.	Отсутствует график очистки светильников.	п. 12.12.12 . Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.	Должностное – Директор МОУ Гимназия №10 Полусмаков И.Ва юридическое лицо МОУ Гимназия №10
6.	Отсутствует журнал учёта работ по нарядам и распоряжениям.	п. 1.8.9. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.	Устранено в ходе проверки Должностное – Директор МОУ Гимназия №10 Полусмаков И.Ва юридическое лицо МОУ Гимназия №10
7.	Отсутствует журнал выдачи и возврата ключей.	п. 1.8.9. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.	Устранено в ходе проверки Должностное – Директор МОУ Гимназия №10 Полусмаков И.Ва юридическое лицо МОУ Гимназия №10
8.	Отсутствует перечень лиц имеющих право оперативных переговоров утверждённый руководителем потребителя	п. 1.5.27. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.	Должностное – Директор МОУ Гимназия №10 Полусмаков И.Ва юридическое лицо МОУ Гимназия №10
9.	Отсутствует перечень лиц имеющих право оперативных переговоров утверждённый лицом ответственным за электрохозяйство.	п. 1.5.27. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.	Должностное – Директор МОУ Гимназия №10 Полусмаков И.Ва юридическое лицо МОУ Гимназия №10
10.	Отсутствует перечень должностей и профессий электротехнического и электротехнологического	п. 1.4.4. Правила технической эксплуатации электроустановок	Должностное – Директор МОУ Гимназия №10 Полусмаков И.Ва

	персонала, которым необходимо иметь соответствующую группу по электробезопасности, утверждённый руководителем Потребителя	потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.	юридическое лицо МОУ Гимназия №10
11.	В МОУ Гимназия №10, не определены работники уполномоченные осуществлять, оперативное обслуживание.	п. 3.1. «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» Зарегистрировано Министерство труда и социальной защиты России №328н от 24.07.2013г.	Должностное – Директор МОУ Гимназия №10 ПолусмаковИ.Ва юридическое лицо МОУ Гимназия №10
12.	Отсутствует график очистки оборудования от пыли грязи.	п.2.2.17. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.	Устранено в ходе проверки Должностное – Директор МОУ Гимназия №10 ПолусмаковИ.Ва юридическое лицо МОУ Гимназия №10
13.	В МОУ Гимназия №10 отсутствует закрепление оборудования (участка) за оперативно-ремонтным персоналом.	п. 8.1. «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок», утв. Министерство труда и социальной защиты России №328н от 24.07.2013г.	Должностное – Директор МОУ Гимназия №10 ПолусмаковИ.Ва юридическое лицо МОУ Гимназия №10
14.	В МОУ Гимназия №10 не проводятся осмотры заземляющих устройств с периодичность не реже одного раза в 12 лет, с выборочным вскрытием грунта.	п. 2.7.10. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.	Должностное – Директор МОУ Гимназия №10 ПолусмаковИ.Ва юридическое лицо МОУ Гимназия №10
15.	Отсутствуют списки работников имеющих право единоличного осмотра	п. 1.8.9. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.	Должностное – Директор МОУ Гимназия №10 ПолусмаковИ.Ва юридическое лицо МОУ Гимназия №10
16.	Списки работников имеющих право отдавать распоряжения выдавать наряды.	п. 1.8.9. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.	Должностное – Директор МОУ Гимназия №10 ПолусмаковИ.Ва юридическое лицо МОУ Гимназия №10



17.	Отсутствуют бланки нарядов.	п. 1.8.9. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.	Устранено в ходе проверки Должностное – Директор МОУ Гимназия №10 ПолусмаковИ.Ва юридическое лицо МОУ Гимназия №10
18.	Отсутствует перечень лиц которым предоставлены права допускающего, ответственного руководителя работ, наблюдающего.	п. 1.8.9. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.	Должностное – Директор МОУ Гимназия №10 ПолусмаковИ.Ва юридическое лицо МОУ Гимназия №10
19.	Отсутствует журнал инструктажа на рабочем месте.	п. 1.8.9. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.	Устранено в ходе проверки Должностное – Директор МОУ Гимназия №10 ПолусмаковИ.Ва юридическое лицо МОУ Гимназия №10
20.	Отсутствует журнал учёта противоаварийных и противопожарных тренировок.	п. 1.8.9. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.	Устранено в ходе проверки должностное – Директор МОУ Гимназия №10 ПолусмаковИ.Ва юридическое лицо МОУ Гимназия №10
21.	Щит РЩ-1 необходимо очистить от пыли	п. 2.2.17. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.	Устранено в ходе проверки Должностное – Директор МОУ Гимназия №10 ПолусмаковИ.Ва юридическое лицо МОУ Гимназия №10
22.	Щит РЩ-1, шина PEN не имеет обозначения как того требует п. 1.1.29. ПУЭ	п. 1.7.2. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.	Устранено в ходе проверки Должностное – Директор МОУ Гимназия №10 ПолусмаковИ.Ва юридическое лицо МОУ Гимназия №10

23.	РЩ-1, отсутствуют диспетчерские наименования.	п. 2.2.20. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.	Устранено в ходе проверки Должностное – Директор МОУ Гимназия №10 ПолусмаковИ.Ва юридическое лицо МОУ Гимназия №10
24.	Щит РЩ-2 необходимо очистить от пыли	п. 2.2.17. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.	Устранено в ходе проверки Должностное – Директор МОУ Гимназия №10 ПолусмаковИ.Ва юридическое лицо МОУ Гимназия №10
25.	Щит РЩ-2, шина PEN не имеет обозначения как того требует п. 1.1.29. ПУЭ	п. 1.7.2. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.	Устранено в ходе проверки Должностное – Директор МОУ Гимназия №10 ПолусмаковИ.Ва юридическое лицо МОУ Гимназия №10
26.	РЩ-2, отсутствуют диспетчерские наименования.	п. 2.2.20. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.	Устранено в ходе проверки Должностное – Директор МОУ Гимназия №10 ПолусмаковИ.Ва юридическое лицо МОУ Гимназия №10
27.	Щит учёта 1, отсутствуют диспетчерские наименования.	п. 2.2.20. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.	Устранено в ходе проверки Должностное – Директор МОУ Гимназия №10 ПолусмаковИ.Ва юридическое лицо МОУ Гимназия №10
28.	Щит ВР-2, отсутствуют диспетчерские наименования.	п. 2.2.20. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.	Устранено в ходе проверки Должностное – Директор МОУ Гимназия №10 ПолусмаковИ.Ва юридическое лицо МОУ Гимназия №10

29.	Однолинейная исполнительная схема РЩ-1 не утверждена лицом ответственным за электрохозяйство.	п. 1.2.6. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.	Устранено в ходе проверки Должностное – Директор МОУ Гимназия №10 ПолусмаковИ.Ва юридическое лицо МОУ Гимназия №10
30.	Щит ЩРО-2, отсутствуют диспетчерские наименования.	п. 2.2.20. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.	Устранено в ходе проверки Должностное – Директор МОУ Гимназия №10 ПолусмаковИ.Ва юридическое лицо МОУ Гимназия №10
31.	Щит ЩРО-2, отсутствует однолинейная исполнительная схема с указанием значения токов предохранителей и автоматических выключателей.	п. 2.12.5. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.	Устранено в ходе проверки Должностное – Директор МОУ Гимназия №10 ПолусмаковИ.Ва юридическое лицо МОУ Гимназия №10
32.	Щит ЩРО-2, отсутствует однолинейная исполнительная схема с указанием наименования электроприемников.	п. 2.12.5. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.	Устранено в ходе проверки Должностное – Директор МОУ Гимназия №10 ПолусмаковИ.Ва юридическое лицо МОУ Гимназия №10
33.	Щит ЩРО-2 необходимо почистить от пыли.	п. 2.2.17. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.	Устранено в ходе проверки Должностное – Директор МОУ Гимназия №10 ПолусмаковИ.Ва юридическое лицо МОУ Гимназия №10
34.	Щит ЩРО-2 не имеет запирающего устройства.	п. 2.2.4 Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.	Устранено в ходе проверки Должностное – Директор МОУ Гимназия №10 ПолусмаковИ.Ва юридическое лицо МОУ Гимназия №10

35.	ЩитЩРО-2, шина PEN не имеет обозначения как того требует п. 1.1.29. ПУЭ	п. 1.7.2. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.	Устранено в ходе проверки Должностное – Директор МОУ Гимназия №10 ПолусмаковИ.Ва юридическое лицо МОУ Гимназия №10
36.	Щит ЩР-2, не указано назначение присоединения.	п. 2.2.20. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.	Устранено в ходе проверки Должностное – Директор МОУ Гимназия №10 ПолусмаковИ.Ва юридическое лицо МОУ Гимназия №10
37.	Щит ЩР-2, отсутствует однолинейная исполнительная схема с указанием значения токов предохранителей и автоматических выключателей.	п. 2.12.5. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.	Устранено в ходе проверки Должностное – Директор МОУ Гимназия №10 ПолусмаковИ.Ва юридическое лицо МОУ Гимназия №10
38.	Щит ЩР-2, отсутствует однолинейная исполнительная схема с указанием наименования электроприемников.	п. 2.12.5. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.	Устранено в ходе проверки Должностное – Директор МОУ Гимназия №10 ПолусмаковИ.Ва юридическое лицо МОУ Гимназия №10
39.	Щит ЩР-2 необходимо почистить от пыли.	п. 2.2.17. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.	Устранено в ходе проверки Должностное – Директор МОУ Гимназия №10 ПолусмаковИ.Ва юридическое лицо МОУ Гимназия №10
40.	Щит Щ-2, не указано назначение присоединения.	п. 2.2.20. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.	Устранено в ходе проверки Должностное – Директор МОУ Гимназия №10 ПолусмаковИ.Ва юридическое лицо МОУ Гимназия №10



41.	Щит Щ-2, отсутствует однолинейная исполнительная схема с указанием значения токов предохранителей и автоматических выключателей.	п. 2.12.5. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.	Устранено в ходе проверки Должностное – Директор МОУ Гимназия №10 ПолусмаковИ.Ва юридическое лицо МОУ Гимназия №10
42.	Щит Щ-2, отсутствует однолинейная исполнительная схема с указанием наименования электроприемников.	п. 2.12.5. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.	Устранено в ходе проверки Должностное – Директор МОУ Гимназия №10 ПолусмаковИ.Ва юридическое лицо МОУ Гимназия №10
43.	Щит Щ-2 необходимо почистить от пыли.	п. 2.2.17. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.	Устранено в ходе проверки Должностное – Директор МОУ Гимназия №10 ПолусмаковИ.Ва юридическое лицо МОУ Гимназия №10
44.	Щит ЩРО-4, не указано назначение присоединения.	п. 2.2.20. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.	Устранено в ходе проверки Должностное – Директор МОУ Гимназия №10 ПолусмаковИ.Ва юридическое лицо МОУ Гимназия №10
45.	Щит ЩРО-4, отсутствует однолинейная исполнительная схема с указанием значения токов предохранителей и автоматических выключателей.	п. 2.12.5. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.	Устранено в ходе проверки Должностное – Директор МОУ Гимназия №10 ПолусмаковИ.Ва юридическое лицо МОУ Гимназия №10
46.	Щит ЩРО-4, отсутствует однолинейная исполнительная схема с указанием наименования электроприемников.	п. 2.12.5. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.	Устранено в ходе проверки Должностное – Директор МОУ Гимназия №10 ПолусмаковИ.Ва юридическое лицо МОУ Гимназия №10


47.	Щит ЩРО-4 необходимо почистить от пыли.	п. 2.2.17. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.	Устранено в ходе проверки Должностное – Директор МОУ Гимназия №10 ПолусмаковИ.Ва юридическое лицо МОУ Гимназия №10
48.	Щит ЩРО-5, не указано назначение присоединения.	п. 2.2.20. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.	Устранено в ходе проверки Должностное – Директор МОУ Гимназия №10 ПолусмаковИ.Ва юридическое лицо МОУ Гимназия №10
49.	Щит ЩРО-5, отсутствует однолинейная исполнительная схема с указанием значения токов предохранителей и автоматических выключателей.	п. 2.12.5. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.	Устранено в ходе проверки Должностное – Директор МОУ Гимназия №10 ПолусмаковИ.Ва юридическое лицо МОУ Гимназия №10
50.	Щит ЩРО-5, отсутствует однолинейная исполнительная схема с указанием наименования электроприемников.	п. 2.12.5. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.	Устранено в ходе проверки Должностное – Директор МОУ Гимназия №10 ПолусмаковИ.Ва юридическое лицо МОУ Гимназия №10
51.	Щит ЩРО-5 необходимо почистить от пыли.	п. 2.2.17. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.	Устранено в ходе проверки Должностное – Директор МОУ Гимназия №10 ПолусмаковИ.Ва юридическое лицо МОУ Гимназия №10

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлены

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний).

не выявлены

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки) №



Слюсаренко А.Н.

(подпись проверяющего)

13.03.19.

Полусмакова И.В.

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами

муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: Предписание № 353/15-рп/П(Э) от 13.03.2019 года.

**Подписи лиц, проводивших проверку:**

Государственный инспектор  
Отдела государственного энергетического надзора  
и надзора за гидротехническими сооружениями  
по Волгоградской области



А.Н. Слюсаренко

С актом проверки ознакомлен, копию акта получил:  
Директор МОУ Гимназия №10 Полусмакова И.В.

13.03.19.

«13» марта 2019г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводивших проверку)